



## Reconnaissance AEAJ N° 17108

**Titulaire**

Gyso AG  
Steinackerstrasse 34  
8302 Kloten  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

171 - Colles, joints d'étanchéité

**Produit**

GYSO-FLAMM-CRYL 365

**Description**

Masse d'étanchement de joints à base acrylique, PS=1632kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '406827-22-0182-01' (06.04.2022)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Indice d'Incendie 5.3

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

07.11.2022

**Remplace l'attestation du**

01.11.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising